

Zamawiający:

Kliniki Neuroradiologii Sp. z o.o.

ul. W. Górskiego 9, 00-033 Warszawa

prowadzące inwestycję w obiekcie Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca '76, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

Znak sprawy: 02/06/2026/LM

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12

(ODPOWIEDZI NA PYTANIA, AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT)

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/06/2026/LM pn.:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Radomskiego Centrum Onkologii” – w systemie „buduj”

Inwestycja współfinansowana ze środków publicznych w ramach Funduszu Medycznego.

Działając w imieniu Zamawiającego, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Oferentów i stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert.

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do Wyjaśnień nr 5 z 23.07 (odpowiedzi nr 70 i 71 oraz 17, 19, 69), w których Zamawiający doprecyzował zakres dostaw GW i ograniczył zabudowy z zestawienia do zestawu szafkowego Cc1 oraz szafy na odzież jałową Ca2, prosimy o potwierdzenie, że ww. odpowiedzi nie zostały zmienione. W „Arkuszu uzupełniającym tabeli rozbicia ceny kontraktowej (TES)”, opublikowanym z ósmym pakietem odpowiedzi, Zamawiający uwzględnił dodatkowo zabudowę stałą Cc2. Zabudowa Cc2 nie została ujęta w zestawieniu A.PW.5.03 ani wyrysowana na rzutach, brak jakichkolwiek wytycznych — prosimy o potwierdzenie, że ujęcie pozycji Cc2 w Arkuszu uzupełniającym stanowi oczywistą omyłkę, a pozycji tej nie należy uwzględniać w zakresie dostaw ani wyceniać.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza. Dotychczasowe wyjaśnienia pozostają aktualne dla Zadania 2A zabudową stałą objętą zakresem Generalnego Wykonawcy z zestawienia A.PW.5.03 są zestaw szafkowy Cc1 oraz szafa na odzież jałową Ca2 (m.in. Wyjaśnienia nr 5 z 23.07.2026 r., odpowiedzi nr 70 i 71). Ujęcie w „Arkuszu uzupełniającym Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej (TES)”, opublikowanym z ósmym pakietem odpowiedzi, dodatkowej pozycji zabudowy stałej Cc2 dla Zadania 2A stanowi oczywistą omyłkę - zabudowa Cc2 nie występuje w aptece docelowej, nie została ujęta w zestawieniu A.PW.5.03 ani wyrysowana na rzutach. Pozycji tej nie należy uwzględniać w zakresie dostaw ani wyceniać. W zakresie, w jakim odpowiedź na pytanie nr 2 Wyjaśnień nr 8 wymieniała zabudowę Cc2 dla Zadania 2A, ulega ona niniejszym sprostowaniu.

Pytanie nr 2:

Jeżeli zabudowę Cc2 należy ująć w ofercie, prosimy o podanie minimalnych parametrów umożliwiających jej wycenę.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie dotyczy. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 zabudowa Cc2 dla Zadania 2A nie występuje i nie podlega wycenie, w związku z czym podanie parametrów nie jest wymagane.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy 1 sztuki zabudowy meblowej Cc1 do pomieszczenia apteki docelowej, Zadanie 2A.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza. Dla apteki docelowej (Zadanie 2A) należy przewidzieć 1 sztukę zabudowy meblowej Cc1 (zestaw szafkowy), zlokalizowaną w pomieszczeniu substratów. Zabudowa podlega wycenie w ryczałtowej cenie oferty.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację, ile zabudów Cc1 „zestaw szafkowy w gabinecie” należy przewidzieć do apteki tymczasowej — wg rzutu jest to jedna zabudowa, natomiast w legendzie rzutu rewizji projektu wskazano 4 szt.; które dane należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zabudowa Cc1 (zestaw szafkowy) nie występuje w aptece tymczasowej. Rozbieżne wskazania (1 szt. na rzucie, 4 szt. w legendzie rewizji projektu) nie stanowią podstawy wyceny, dla apteki tymczasowej zabudowy Cc1 nie należy przewidywać ani wyceniać. Wiążąca w tym zakresie jest niniejsza odpowiedź.

Pytanie nr 5:

W Tabeli rozbicia ceny kontraktowej dla Zadania 1, w arkuszu „Gazy Medyczne”, istnieje już wiersz lp. 25 dotyczący paneli gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że ponowne umieszczenie paneli w Arkuszu uzupełniającym TES stanowi oczywistą omyłkę i nie należy ich ponownie wyceniać.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza. Panele medyczne (uniwersalne zestawy przyłóżkowe instalacji gazów medycznych) są ujęte w Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej dla Zadania 1 — poz. 25 Załącznika nr 10A, arkusz „Gazy Medyczne” (branża sanitarna) — i tam podlegają wycenie w ryczałtowej cenie oferty. Ponowne ujęcie paneli gazów medycznych w „Arkuszu uzupełniającym TES” stanowi oczywistą omyłkę; pozycji tej nie należy wyceniać powtórnie. Zamawiający dokona korekty Arkusza uzupełniającego.

II. AKTUALIZACJA (REWIZJA) DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – APTEKA (ZADANIE 2A)

Zamawiający informuje, że na serwerze postępowania (Dokumentacja Projektowa) została opublikowana kompletna rewizja projektów apteki, w katalogu „11082026_REWIZJA_PROJEKT_APTEKA”.

Rewizja obejmuje skorygowane opisy zgodnie z uwagami nadzoru farmaceutycznego, w tym aktualizację projektów wentylacji i architektury, aktualizację projektu elektryki uwzględniającą rewizję wentylacji oraz aktualizację opisów w zakresie nazewnictwa wymaganego przez nadzór farmaceutyczny.

Zrewidowana dokumentacja jest wiążąca dla sporządzenia oferty i zastępuje dotychczasowe wersje objętych nią opracowań w zakresie apteki (Zadanie 2A). Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić rewizję przy sporządzaniu ofert. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia cena oferty obejmuje pełen zakres wynikający ze zrewidowanej dokumentacji projektowej.

III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z publikacją rewizji projektów apteki oraz udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: **21.08.2026 r., godz. 14:00**. Termin ten zastępuje dotychczasowy termin określony w Rozdziale VI pkt 1 Zapytania ofertowego.

Zmianie ulegają odpowiednio powiązane terminy, w tym termin otwarcia ofert oraz wymagany okres ważności wadium liczony od dnia składania ofert (Rozdział XV Zapytania ofertowego). Pozostałe postanowienia dotyczące terminów pozostają bez zmian.

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego i jego załączników pozostają bez zmian.